

## Allgemeine Festlegungen zum Zählerplatz

VDE-AR-N 4101: „Zählerplätze sind nach DIN 43870 auszuführen und in Zählerschränken nach DIN VDE 0603-1 mit direkt am Schrankgehäuse angebrachten Türen unterzubringen“.  
Zulässig sind nur noch Bauhöhen von 1100 mm und 1400 mm.

